



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE13.1144

产品名称
Name of Product

LED 防爆泛光灯

型号及规格
Type of Product

KPolarBear

防爆标志
Marking

Ex nR II T4 Gc

技术文件
Technical Documents

Q/KHJ 0013-2013

图 号
Drawing No.

121001-00-01; 121001-00-02

备 注
Note (s)

1. 额定电压: AC100V~130V、AC220V~240V。
2. 光源种类及功率: LED 灯, 单腔 80W、120W、双腔 2×80W、2×100W、2×120W。
3. 外壳防护等级: IP66。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准:

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:

GB3836.1-2010

GB3836.8-2003

发 给:
Issued to:

深圳科宏健半导体照明有限公司

本证失效日期:
Date of Expire:

2018-05-24

发 证 日 期:
Date of Issue:

2013-05-24

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘弘光

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: cec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>